

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городских округов
Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ОНД и ПР г.о. Тольятти,
Жигулевск и м.р. Ставропольский
(место составления акта)

« 13 » мая 20 19 г.
(дата составления акта)

11 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 355

По адресу/адресам: 445031, Самарская область, г. Тольятти, б-р Татищева, 19
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о проведении внеплановой, выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя от 02.04.2019 № 355,
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти
«Школа № 90» (сокращенное наименование - МБУ «Школа № 90»)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность: час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 14ч. 00м по 15ч.00м. 07.05.2019 (1 час); с 10 ч.00м. по
11ч.00м. 13.05.2019 (1 час) - **итого 2 часа**
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы городских округов
Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской
области.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Бакушин Г.В.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

04.04.2019 в 12.00

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:-----
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Гарафутдинов Рамиль Танзильевич – старший инспектор отдела
надзорной деятельности и профилактической работы городских округов Тольятти, Жигулевск и
муниципального района Ставропольский управления надзорной деятельности и профилактической

работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский по пожарному надзору).

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и /или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

при проведении проверки присутствовали: Бакушин Геннадий Викторович – директор МБУ «Школа № 90»; заместитель директора по АХР Фартушинова Татьяна Николаевна;

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Характер нарушений требований пожарной безопасности	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Лица, допустившие нарушения
1.	Запоры на дверях эвакуационных выходов из здания ведущих непосредственно наружу, а так же с этажей здания в лестничные клетки не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (по факту установлены замки, запирающие двери изнутри на ключ, а часть дверей (из спортивного зала подвала непосредственно наружу, с первого этажа учебного корпуса, с актового зала) при проверке закрыты на ключ).	Нарушение: п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.	МБУ «Школа № 90»; Директор МБУ «Школа № 90» Бакушин Геннадий Викторович
2.	Двери лестничных клеток из холлов и поэтажных коридоров не имеют уплотнений в притворах.	Нарушение: п. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.1 ст.1, ч.4 ст.4, п. 2 ч.1 ст.6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; п. 6.18* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	МБУ «Школа № 90»; Директор МБУ «Школа № 90» Бакушин Геннадий Викторович
3.	Дверь эвакуационного выхода из актового зала заблокирована стульями.	Нарушение: п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.	МБУ «Школа № 90»; Директор МБУ «Школа № 90» Бакушин Геннадий Викторович
4.	Помещение тамбура столовой не защищено автоматической установкой	Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический	МБУ «Школа № 90»; Директор МБУ

	пожарной сигнализацией.	регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; приложение А, п. А1, А3, А4 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	«Школа № 90» Бакушин Геннадий Викторович
5.	На объекте защиты не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (автоматической установки пожарной сигнализации), а именно: в кондитерском зале столовой сломан корпус теплового пожарного извещателя.	Нарушение: п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.	МБУ «Школа № 90» Директор МБУ «Школа № 90» Бакушин Геннадий Викторович
6.	Не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре из коридоров цокольного этажа без естественного освещения их световыми проемами в наружных ограждения, используемых как многофункциональные помещения (гардеробных площадью 200 м ² и спортивных залов площадью более 50 м ²).	Нарушение: п. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.1 ст.1, ч.4 ст.4, п. 2 ч.1 ст.6, ст. 85 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.2 СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; п. 7.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».	МБУ «Школа № 90» Директор МБУ «Школа № 90» Бакушин Геннадий Викторович
7.	Допущена прокладка и эксплуатация воздушной линии электропередачи для освещения территории школы непосредственно по поверхности горючей (рубероид) кровли.	Нарушение: п. 41 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.	МБУ «Школа № 90» Директор МБУ «Школа № 90» Бакушин Геннадий Викторович
8.	В помещениях школы допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (тренажерный зал).	Нарушение: п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390. Нарушение: п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.	МБУ «Школа № 90» Директор МБУ «Школа № 90» Бакушин Геннадий Викторович

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выполнены пункты 1,3,5,12,13,15,21,23 ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 778/1/1 от 25.10.2018, срок устранения которых истёк 09.04.2019

■ нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля ~~внесена~~ (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 355/1/1 от 13.05.2019 об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара: определения о назначения времени и места составления протоколов об административных правонарушениях на юридическое и должностное лицо по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ от 13.05.2019

Подписи лиц(а), проводивших(его) проверку: _____

/Гарафутдинов Р.Т./

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Бакушин Геннадий Викторович – директор МБУ «Школа № 90»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«13» мая 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)