



Утверждаю

МБУ Директор МБУ «Школа № 90»
Г.В. Бакушин

План мероприятий по пожарной безопасности МБУ «Школа № 90» (Корпус № 2)

№ пп	Название мероприятия	Срок исполнения	Отметка о выполнении
1	Внести изменения в декларацию пожарной безопасности, разработанную на объект защиты в соответствии с заключением о независимой оценке пожарного риска.	до 01.04.2020г.	
2	Отдельно стоящий на территории МБУ «Школа № 90» хозблок опечатать в связи с его неиспользованием.	до 01.04.2020г.	
3	Обеспечить исправное состояние систем и установок противопожарной защиты здания школы (АПС и СОУЭ), восстановить исправную работу шлейфов установки АПС, заменить аккумулятор приемно-контрольного прибора, обеспечить работоспособность извещателей пожарных дымовых линейных в актовом зале, провести проверку устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре.	по мере поступления финансирования	
4	Провести обязательное подтверждение соответствия продукции в системах противопожарной защиты, срок действия сертификатов на которую истек.	до 01.04.2020г.	
5	Для здания школы с устройством многосветного пространства (атриума) разработать специальные технические условия, отражающие их специфику обеспечения их пожарной безопасности и комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению ПБ, а также к огнестойкости строительных конструкций.	до 01.04.2020г.	
6	Отдельно стоящее на территории МБУ «Школа № 90» помещение теплицы опечатать в связи с его неиспользованием.	до 01.04.2020г.	
7	Обеспечить АПС помещение кухни и склада сыпучих продуктов.	до 01.04.2020г.	
8	Внести изменения в проектную документацию для встроенных помещений на 2 этаже на пути эвакуации.	до 01.04.2020г.	
9	Обработать плиты ДСП, используемые для отделки путей эвакуации атриумного пространства огнезащитным материалом.	до 01.04.2020г.	
10	Разблокировать дверь на путях эвакуации из коридора 1 этажа наружу.	до 01.04.2020г.	
11	Восстановить в ограждении лестниц имеющие просвет вертикальные элементы.	до 01.04.2020г.	

12	Заменить дверь эвакуационного выхода из коридора 3 этажа в лестничную клетку согласно пожарным нормам.	до 01.04.2020г.	
13	Установить дверь эвакуационного выхода из коридора 2 этажа в лестничную клетку с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	до 01.04.2020г.	
14	Установить устройства для самозакрывания противоподных дверей из коридоров 1,2,3 этажей в лестничную клетку.	до 01.04.2020г.	
15	Разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями п.п. 461, 462 Правил противопожарного режима в РФ.	до 01.04.2020г.	
16	Обеспечить свободное открывание без ключа двери: - из коридора 2 этажа; - из помещений гардероба; - из актового зала; - из столовой.	до 01.04.2020г.	
17	Разблокировать от стульев дверь актового зала.	до 01.04.2020г.	
18	Освободить лестницы под лестничными маршами (поз. 125).	до 01.04.2020г.	
19	Освободить помещения Вентиляционной камеры № 1 , № 2.	до 01.04.2020г.	
20	Установить рассеиватели на светильники: - в вентиляционной камере № 2; - в помещениях ПАБИ; - в подсобном помещении № 127; - в помещении серверной № 108; - в студии творчества № 123; - в архиве № 124; - в комнате тех персонала № 125.	до 01.04.2020г.	
21	Установить ограждения с перилами на пути эвакуации наружу из первого этажа.	по мере поступления финансирования	
22	Разработать план эвакуации из гардероба и произвести контроль качества функционирования фотолюминесцентных эвакуационных систем.	до 01.04.2020г.	
23	Разработать программы вводного и первичного инструктажей и определить порядок и срок проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.	до 01.04.2020г.	